



Ekspluatācijas īpašību noturības Sertifikāts Nr. 1325-CPR-3874

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts attiecas uz būvizstrādājumu

Verami koka logi ar ugunsizturības īpašībām
FT/EI 92.48 un IV92 EI 30
saskaņā ar Pielikumu,

KO IEVIETOJIS TIRGŪ:

AS "ARBO Windows"

Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija, Reģ. Nr. 50103451301

RAŽOTNES ADRESE:

AS "ARBO Windows" ražotne, Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes (AVCP) nosacījumi, kas aprakstīti ZA pielikumā, kas pievienots standartiem

EN 16034:2014

un

EN 14351-1:2006+A2:2016

saskaņā ar novērtēšanas sistēmu 1, ir piemēroti, un
ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamajām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izdots 2021. gada 2. decembrī un paliek spēkā, ja vien saskaņotajā standartā, būvizstrādājumā, AVCP metodēs un izgatavošanas apstākļos rūpnīcā nav notikušas ievērojamas izmaiņas vai paziņotā izstrādājumu sertifikācijas iestāde sertifikāta darbību ir apturējusi vai anulējusi.

(nākamā uzraudzība – 2025. gada decembris)

2024. gada 16. decembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapa ar pielikumu uz 1 (vienas) lapa



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Inspecta Latvia
Trust, Quality & Progress



Ražotājs: AS "ARBO Windows", Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija.

Produkts:

1. Verami koka logi ar ugunsizturības īpašībām IV92 EI 30

Nr.	Deklarētā īpašība	FT/EI 92.48
1.	Uguns noturība	EW60
2.	Dūmu kontrole	S ₂₀₀ , S _a
3.	Atvienošanās spēja	atbrīvots
4.	Pašaizvēršanās	C
5.	Atvienošanās spējas noturība	atbrīvošana nodrošināta
6.	Pašaizvēršanās noturība Cikliskums Korozijnoturība	0 iztur

Logu konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar GTC (Lietuva) ziņojumā Nr. 59-6.2021.1 (22.11.2021.) minētiem nosacījumiem.

2. Verami koka logi ar ugunsizturības īpašībām IV92 EI 30

Nr.	Deklarētā īpašība	IV92 EI 30
1.	Uguns noturība	EW30 EI ₁ 30 EI ₂ 30 E30
2.	Dūmu kontrole	S ₂₀₀ , S _a

Logu konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar GTC (Lietuva) ziņojumā Nr. 59-2.2022.1 (05.05.2022.) minētiem nosacījumiem.

2024. gada 16. decembris

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



EN ISO/IEC 17065
S1-182

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
F. +371 67 607 901
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com

Atbilstības sertifikāts
Nr. 3918/2022

Ar šo Inspecta Latvia apliecina, ka

**Ugunsdrošs, neverams koka logs IV92 EI30 Fix,
saskaņā ar pielikumu**

KO RAŽOJIS:

AS "ARBO WINDOWS"

Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija, Reģ. Nr. 50103451301

RAŽOTNES ADRESE:

AS "ARBO Windows" ražotne, Kustes dambis 32, Ventspils, LV-3601, Latvija

Novērtēts balsties uz ugunsizturības klasifikāciju saskaņā ar EN 13501-2:2016 („GTC PRD” (Lietuva) ugunsizturības klasifikācijas ziņojums 59-3.2022.1 (14.07.2022.)).

EN 13501-2:2016

ugunsizturības klase EW30-S_a,S₂₀₀ / EI30-S_a,S₂₀₀ / E30-S_a,S₂₀₀

Sertifikāts ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās attiecīgo augstāk norādīto tehnisko noteikumu un ar tiem saistīto normatīvo dokumentu nosacījumi vai būtiski nemainās ražošanas vai ražošanas procesa kontroles nosacījumi.

Sertifikāts izdots: 12.12.2025.

Sertifikāts derīgs līdz: 30.12.2028.

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts izdots uz 1 (vienas) lapas ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas

Pielikums

Sertifikātam Nr. 3918/2022

Produkts: Ugunsdrošs, neverams koka logs IV92 EI30 Fix

Izmēri

Augstums	2200 mm
Platums	2200 mm
Biezums	92 mm

Stiklojums

33.2L SC-12S(Ar)-4ESG SC-10S(Ar)-17.3EI30.

Augstums	2070 mm	1009 mm	1009 mm
Platums	1009 mm	1009 mm	1009 mm
Biezums	50 mm	50 mm	50 mm

Loga konstrukcijai var veikt izmaiņas saskaņā ar „GTC PRD” (Lietuva) ugunsizturības klasifikācijas ziņojumā 59-3.2022.1 (14.07.2022.) minētajiem nosacījumiem.

Mārtiņš Maskavs
Sertificēšanas institūcijas vadītājs



12.12.2025.

AS Kiwa Latvia
Skanstes iela 54, Rīga
LV-1013, Latvija

T. +371 67 607 900
latvia@kiwa.com

www.kiwa.com/lv